



VKF Anerkennung Nr. 20569

Inhaber /-in
Mehlag AG
Gildenweg 4
50354 Hürth
Germany

Hersteller /-in
Mehlag AG
50354 Hürth
Germany

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt MK20 COMPAKAL BRANDSCHUTZMASSE

Beschreibung Kabelabschottung aus MK 20 COMPAKAL Brandschutzmörtel
(1000kg/m³), D min=180mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=3,5m²
Geprüfte Fläche in Decke=0,7m²

Unterlagen FMPA, Stuttgart: Prüfbericht 'III.1-81008' (20.03.1984); EMPA, Dübendorf: Gutachterliche
Stellungnahme '50096' (28.06.1984); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21 1169 3 96'
(13.11.1996), Schreiben '210004350' (09.11.2005)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.09.2020
Ersetzt Dokument vom 11.11.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo